

# ISE+ Firmwareupgrade via SesConfigPro

Startfenster öffnen

Die Datenbank sollte zum Update nicht geöffnet sein – würde aber trotzdem funktionieren. Es ist allerdings Voraussetzung das in den oberen Zeilen (Server / Verzeichnis / Datenbank) die richtige, zum Objekt gehörende Datenbank ausgewählt ist.

Firmwareupdate niemals (!!!) mit falscher oder ohne selektierter Datenbank ausführen.

---

Die xxxxxx.jar Datei (von der Webseite zB aus dem ZIP-Ordner heraus nehmen und im Installationsverzeichnis von SesConfigPro in den Ordner „Firmware“ legen.

(Zu finden ist diese unter „C:\Programme (x86)\SesamProfessional“\ Firmware \ )

Sicher stellen das alle Steuerungen datentechnisch erreichbar sind.  
Steuerungsabgleich muss fehlerfrei möglich sein!

Ordner Werkzeuge öffnen

SesFirm starten – mit Admin-Passwort bestätigen

Abfrage ob alles beendet wurde mit „Ja“ bestätigen ( ist egal, SesProf darf laufen )

Die betreffende Steuerung ins rechte Fenster schieben und mit „OK“ bestätigen.

Abfrage: „Firmware aus dem Internet beziehen“ – NEIN

Unbedingt „vorhandene Firmwaredatei übertragen“ wählen.

Wenn nicht schon automatisch angewählt ins den og Ordner „Firmware“ gehen

Entsprechende Version auswählen und mit „Öffnen“ bestätigen.

Es erscheint noch eine Sicherheitsabfrage mit den Versionen – ob sie die Firmware nun installieren wollen.

Upgrade starten indem sie mit „Ja“ bestätigen.

---

Die Steuerung wird nun angehoben und anschließend die aktuellen Daten übertragen. ( Laufzeit pro Steuerung ca 12 Minuten! )

Die bearbeitete Steuerung sollte jetzt funktionieren.

Achtung: Sollten mehrere Steuerung gleichzeitig angehoben werde wird zuerst auf alle die Firmware übertragen und danach an alle die Programmierung gesendet.